



## VKF Anerkennung Nr. 9535

**Inhaber /-in**

Hauser Feuerschutz AG  
Sonnmattweg 6  
5000 Aarau  
Schweiz

**Hersteller /-in**

Dufaylite Developments Ltd.  
PE19 1QW St. Neots  
Great Britain

**Gruppe**

291 - Diverse Bauteile

**Produkt**

FIREBLOCK ULTRA

**Beschreibung**

Lüftungs- und Wandeinsatz, bei Temperaturen über 100°C aufschäumend

**Anwendung**

Anwendung nicht anstelle von feuerpolizeilich geforderten Brandschutzklappen und nur mit Genehmigung der Brandschutzbehörde

**Unterlagen**

Warrington Fire, London: Prüfbericht '62390' (28.11.1994)

**Prüfbestimmungen**

VKF

**Beurteilung**

Feuerwiderstandsklasse F 90

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2024

**Ausstellungsdatum**

02.03.2022

**Ersetzt Dokument vom**

28.10.2021

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Daniel Eising